

Historique de pannes : *RISKELEC*

Photo du système

Historique des interventions

Système : RISKELEC

Date	Nom de l'intervenant	Heure d'arrivée et de départ	Intervention effectuée	Observations
19/04/16	Monsieur Patrick	Arrivée à : 11h45min Départ à : 12h15 min	Changement de l'arrêt d'urgence contact de porte	Changement des contacts suite à l'arrachement de la serrure
26/08/16	Monsieur Durant	Arrivée à : 15h45 min Départ à : 17h00 min	Changement de flotteur dans la cuve de suppression	La captation de la hauteur d'eau n'était plus prise en compte
15/12/17	Monsieur André	Arrivée à : 07h15 min Départ à : 07h45 min	Changement des fusibles de Q0 et resserrage des connexions	Un fusible était HS à cause d'un court-circuit sur la phase 2
10/09/18	Dupont Roger	Arrivée à : 13h30 min Départ à : 13h45min	Remplacement du voyant de MST	L'information de mise sous tension par le voyant n'était plus assurée
		Arrivée à :hmin Départ à :hmin		
		Arrivée à :hmin Départ à :hmin		

