

## Historique de pannes : *Maison avec piscine et pool house*

Photo de l'installation

Historique des interventions			Système : Barrière parking	
Date	Nom de l'intervenant	Heure d'arrivée et de départ	Intervention effectuée	Observations
10/04/17	Monsieur David	Arrivée à : 09h45 min Départ à : 11h45 min	Changement de l'interrupteur différentiel	Défaut de conception du matériel
25/09/17	Monsieur Durant	Arrivée à : 18h00 min Départ à : 19h00 min	Modification du raccordement de l'interrupteur à clé S4 du rideau	Raccordement incorrect
17/11/17	Monsieur André	Arrivée à : 07h15 min Départ à : 07h45 min	Serrage des connexions dans le tableau électrique	Mauvais serrage des connexions du neutre
22/06/18	Monsieur Roger	Arrivée à : 13h30 min Départ à : 15h30 min	Remplacement du spot E2 de la terrasse	Court-circuit suite à une mauvaise étanchéité du spot
		Arrivée à : .....h .....min Départ à : .....h .....min		
		Arrivée à : .....h .....min Départ à : .....h .....min		

