

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom :
		Classe : 1 MELEC

Lot N°4.1 : Installation d'une alarme Intrusion

EPICERIE & RESTAURATION

Bagnères de Bigorre



Vente de produits du terroir du Gers et des Hautes-Pyrénées.
Possibilité de consommer sur place

Dossier Santé Sécurité au Travail **et protection de l'environnement**

- Consignes générales de prévention
- Autorisations de travail des équipiers
- Attestation de consignation

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom : Classe : 1 MELEC
--	--	---------------------------

Consignes générales de prévention

Je porte les équipements de protection individuelle ...



... et je les adapte à chaque situation particulière :



Pour tous travaux présentant des risques pour les mains (manutention, utilisation de produits dangereux, soudage...)



Pour tous travaux exposant à des niveaux sonores supérieurs à 85 dBA (marteaux-piqueurs, conduite d'engins, meulage...)

















Pour tous travaux présentant le risque de projection dans les yeux (meulage, injection...) ou exposant à des sources lumineuses de forte puissance (soudage ...)



Pour tous travaux effectués dans des milieux pollués (poussières, gaz toxiques...)

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom : Classe : 1 MELEC
--	--	-------------------------------

Règles particulières de prévention liées à l'activité

 Risques	Préventions	Conduite à tenir en cas d'accident
Projection de produits sur la peau CORPS / BRAS / MAINS / VISAGE		 Se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon
Projection de produits dans les yeux		 Rincer l'œil immédiatement et abondamment avec de l'eau ou des solutions ophtalmiques stériles
Inhalation de vapeurs		 Repos, Air frais, Secours médical
Ingestion de poussières	Se laver les mains avant de manger Ne pas manger au poste de travail Ne pas manger avec ses vêtements de travail	 Se rincer aussitôt la bouche et boire de l'eau abondamment Secours médical
Coupures		 Trousse de secours / Secours médical
Brûlures		 Trousse de secours / Secours médical
Incendie	Permis de Feu 	 Trousse de secours / Secours médical

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom : Classe : 1 MELEC
--	--	-------------------------------

Autorisation de travail N°

L'agent chargé de travaux :

NOM : **PROFESSEUR**..... Prénom : **Electrot**..... Habilité : **B2**

Autorise l'agent, exécutant électricien,

NOM : **Elève N°1.0** Prénom :

Habilitation : **B1V**

A effectuer les travaux suivant :

- Pose de la centrale conformément aux prescriptions et aux règles de l'art selon le plan d'implantation fourni.

Adresse : **Epicerie & restauration**
65200 Bagnères de Bigorre

Nom du bâtiment :

Numéro du local :

Repère de l'armoire :

Consigne(s) particulière(s) :

-Une analyse des risques de la situation de travail doit être faite sur le site.

-La pose de la centrale doit être réalisée en respectant les règles de sécurité.

Indication complémentaire :

Autorisation délivrée : Le à

Durée des travaux : **2 h**

Délai de restitution en cas de nécessité

Signatures : **L'agent de maintenance** **Le chargé de travaux**

Avis de fin de travail

Le chargé de travaux, Mr **PROFESSEUR**.....de l'Etablissement ou de l'Entreprise

.....

Aviser

Mr **PROFESSEUR**..... Chargé de consignation, que les travaux désignés ci-dessus sont terminés le..... àh min et que son personnel a été rassemblé et informé de la fin du travail.

Le chargé de travaux déclare, en outre, avoir enlevé les dispositifs de sécurité et autres matériels placés par ses soins et remis les ouvrages ou les installations à la disposition de l'exploitation en ordre de marche en ce qui le concerne.

Signatures : **Le chargé de consignation** **Le chargé de travaux**

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom : Classe : 1 MELEC
--	--	-------------------------------

Attestation de consignation en une étape

Établissement:

Le chargé de consignation, Mr **PROFESSEUR**..... atteste qu'en vue de l'exécution de ces travaux, il a consigné :

Le départ alimentation centrale intrusion Q.....

Le chargé de travaux, Mr **PROFESSEUR**....., **habilitations B2 – BC – BR**
des établissements est chargé de l'exécution des travaux suivants :

sur l'installation ci-après :

Epicerie & restauration
65200 Bagnères de Bigorre

Le chargé de travaux doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage électrique autre que ceux dont la consignation lui est certifiée par la présente attestation ou par d'autres attestations en sa possession. Le chargé des travaux pourra travailler après avoir pris les mesures de sécurité qui lui incombent (vérification d'absence de tension, MALT et en Court-circuit).

–Disposition particulières :

.....

L'avis de fin de travail devra être rendu le plus tard le à

Le délai de restitution des installations en cas d'urgence est de

Attestation délivrée le à

au chargé de travaux qui s'engage à respecter les prescriptions de sécurité en vigueur.

Signatures : **Le chargé de consignation** **Le chargé de travaux**

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom :
		Classe : 1 MELEC

Autorisation de travail N°

L'agent chargé de travaux :

NOM : **PROFESSEUR**..... Prénom : **Electrot**..... Habilité : **B2**

Autorise l'agent, exécutant électricien,

NOM : **Elève N°1.2** Prénom :

Habilitation : **B1V**

A effectuer les travaux suivant :

- Raccordement du câble d'alimentation entre le disjoncteur Q (2A) et la centrale conformément aux prescriptions et aux règles de l'art selon le schéma unifilaire fourni.

Adresse : **Epicerie & restauration**
65200 Bagnères de Bigorre

Nom du bâtiment :

Numéro du local :

Repère de l'armoire :

Consigne(s) particulière(s) :

-Une analyse des risques de la situation de travail doit être faite sur le site.

-Le disjoncteur repéré Q... est consigné (voir attestation de consignation).

Indication complémentaire :

Autorisation délivrée : Le à

Durée des travaux : **2 h**

Délai de restitution en cas de nécessité

Signatures : **L'agent de maintenance** **Le chargé de travaux**

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom :
		Classe : 1 MELEC

Autorisation de travail N°

L'agent chargé de travaux :

NOM : **PROFESSEUR**..... Prénom : **Electrot**..... Habilité : **B2**

Autorise l'agent, exécutant électricien,

NOM : **Elève N°2.0** Prénom :

Habilitation : **B1V**

A effectuer les travaux suivant :

- Pose du clavier et raccordement de la gâche conformément aux prescriptions et aux règles de l'art selon le plan d'implantation fourni.

Adresse : **Epicerie & restauration**
65200 Bagnères de Bigorre

Nom du bâtiment :

Numéro du local :

Repère de l'armoire :

Consigne(s) particulière(s) :

-Une analyse des risques de la situation de travail doit être faite sur le site.

-La pose du clavier doit être réalisée en respectant les règles de sécurité.

Indication complémentaire :

Autorisation délivrée : Le à

Durée des travaux : **2 h**

Délai de restitution en cas de nécessité

Signatures : **L'agent de maintenance** **Le chargé de travaux**

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom : Classe : 1 MELEC
--	--	-------------------------------

Autorisation de travail N°

L'agent chargé de travaux :

NOM : **PROFESSEUR**..... Prénom : **Electrot**..... Habilité : **B2**

Autorise l'agent, exécutant électricien,

NOM : **Elève N°2.1** Prénom :

Habilitation : **B1V**

A effectuer les travaux suivant :

- Pose de la sirène et raccordement du circuit éclairage conformément aux prescriptions et aux règles de l'art selon le plan d'implantation fourni.

Adresse : **Epicerie & restauration**
65200 Bagnères de Bigorre

Nom du bâtiment :

Numéro du local :

Repère de l'armoire :

Consigne(s) particulière(s) :

-Une analyse des risques de la situation de travail doit être faite sur le site.

-La pose de la sirène doit être réalisée en respectant les règles de sécurité.

Indication complémentaire :

Autorisation délivrée : Le à

Durée des travaux : **2 h**

Délai de restitution en cas de nécessité

Signatures : **L'agent de maintenance** **Le chargé de travaux**

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom :
		Classe : 1 MELEC

Autorisation de travail N°

L'agent chargé de travaux :

NOM : **PROFESSEUR**..... Prénom : **Electrot**..... Habilité : **B2**

Autorise l'agent, exécutant électricien,

NOM : **Elève N°2.2** Prénom :

Habilitation : **B1V**

A effectuer les travaux suivant :

- Pose & raccordement du transmetteur GSM conformément aux prescriptions et aux règles de l'art selon le plan d'implantation fourni.

Adresse : **Epicerie & restauration**
65200 Bagnères de Bigorre

Nom du bâtiment :

Numéro du local :

Repère de l'armoire :

Consigne(s) particulière(s) :

-Une analyse des risques de la situation de travail doit être faite sur le site.

-La pose & le raccordement doit être réalisé en respectant les règles de sécurité.

Indication complémentaire :

- La centrale n'est pas sous tension et batterie non raccordée.

Autorisation délivrée : Le à

Durée des travaux : **2 h**

Délai de restitution en cas de nécessité

Signatures : **L'agent de maintenance** **Le chargé de travaux**

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom :
		Classe : 1 MELEC

Autorisation de travail N°

L'agent chargé de travaux :

NOM : **PROFESSEUR**..... Prénom : **Electrot**..... Habilité : **B2**

Autorise l'agent, exécutant électricien,

NOM : **Elève N°3.0** Prénom :

Habilitation : **B1V**

A effectuer les travaux suivant :

- Pose & raccordement d'un contact d'ouverture conformément aux prescriptions et aux règles de l'art.

Adresse : **Epicerie & restauration**
65200 Bagnères de Bigorre

Nom du bâtiment :

Numéro du local :

Repère de l'armoire :

Consigne(s) particulière(s) :

-Une analyse des risques de la situation de travail doit être faite sur le site.

-La pose & le raccordement doit être réalisé en respectant les règles de sécurité.

Indication complémentaire :

-La centrale n'est pas sous tension et batterie non raccordée.

Autorisation délivrée : Le à

Durée des travaux : **2 h**

Délai de restitution en cas de nécessité

Signatures : **L'agent de maintenance** **Le chargé de travaux**

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom :
		Classe : 1 MELEC

Autorisation de travail N°

L'agent chargé de travaux :

NOM : **PROFESSEUR**..... Prénom : **Electrot**..... Habilité : **B2**

Autorise l'agent, exécutant électricien,

NOM : **Elève N°3.1** Prénom :

Habilitation : **B1V**

A effectuer les travaux suivant :

- Pose & raccordement d'un contact d'ouverture conformément aux prescriptions et aux règles de l'art.

Adresse : **Epicerie & restauration**
65200 Bagnères de Bigorre

Nom du bâtiment :

Numéro du local :

Repère de l'armoire :

Consigne(s) particulière(s) :

-Une analyse des risques de la situation de travail doit être faite sur le site.

-La pose & le raccordement doit être réalisé en respectant les règles de sécurité.

Indication complémentaire :

-La centrale n'est pas sous tension et batterie non raccordée.

Autorisation délivrée : Le à

Durée des travaux : **2 h**

Délai de restitution en cas de nécessité

Signatures : L'agent de maintenance Le chargé de travaux

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom :
		Classe : 1 MELEC

Autorisation de travail N°

L'agent chargé de travaux :

NOM : **PROFESSEUR**..... Prénom : **Electrot**..... Habilité : **B2**

Autorise l'agent, exécutant électricien,

NOM : **Elève N°3.2** Prénom :

Habilité : **B1V**

A effectuer les travaux suivant :

- Pose & raccordement du bris de glace conformément aux prescriptions et aux règles de l'art.

Adresse : **Epicerie & restauration**
65200 Bagnères de Bigorre

Nom du bâtiment :

Numéro du local :

Repère de l'armoire :

Consigne(s) particulière(s) :

-Une analyse des risques de la situation de travail doit être faite sur le site.

-La pose & le raccordement doit être réalisé en respectant les règles de sécurité.

Indication complémentaire :

-La centrale n'est pas sous tension et batterie non raccordée.

Autorisation délivrée : Le à

Durée des travaux : **2 h**

Délai de restitution en cas de nécessité

Signatures : **L'agent de maintenance** **Le chargé de travaux**

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom : Classe : 1 MELEC
--	--	-------------------------------

Autorisation de travail N°

L'agent chargé de travaux :

NOM : **PROFESSEUR**..... Prénom : **Electrot**..... Habilité : **B2**

Autorise l'agent, exécutant électricien,

NOM : **Elève n°4.0** Prénom :
Habilité : **B1V**

A effectuer les travaux suivant :

- Pose & raccordement du détecteur de mouvement conformément aux prescriptions et aux règles de l'art.

Adresse : **Epicerie & restauration**
65200 Bagnères de Bigorre

Nom du bâtiment :

Numéro du local :

Repère de l'armoire :

Consigne(s) particulière(s) :

-Une analyse des risques de la situation de travail doit être faite sur le site.

-La pose & le raccordement doit être réalisé en respectant les règles de sécurité.

Indication complémentaire :

-La centrale n'est pas sous tension et batterie non raccordée.

Autorisation délivrée : Le à

Durée des travaux : **2 h**

Délai de restitution en cas de nécessité

Signatures : L'agent de maintenance Le chargé de travaux

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom :
		Classe : 1 MELEC

Autorisation de travail N°

L'agent chargé de travaux :

NOM : **PROFESSEUR**..... Prénom : **Electrot**..... Habilité : **B2**

Autorise l'agent, exécutant électricien,

NOM : **Elève n°4.1** Prénom :

Habilitation : **B1V**

A effectuer les travaux suivant :

- Pose & raccordement du détecteur de mouvement conformément aux prescriptions et aux règles de l'art.

Adresse : **Epicerie & restauration**
65200 Bagnères de Bigorre

Nom du bâtiment :

Numéro du local :

Repère de l'armoire :

Consigne(s) particulière(s) :

-Une analyse des risques de la situation de travail doit être faite sur le site.

-La pose & le raccordement doit être réalisé en respectant les règles de sécurité.

Indication complémentaire :

-La centrale n'est pas sous tension et batterie non raccordée.

Autorisation délivrée : Le à

Durée des travaux : **2 h**

Délai de restitution en cas de nécessité

Signatures : **L'agent de maintenance** **Le chargé de travaux**

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom :
		Classe : 1 MELEC

Autorisation de travail N°

L'agent chargé de travaux :

NOM : **PROFESSEUR**..... Prénom : **Electrot**..... Habilité : **B2**

Autorise l'agent, exécutant électricien,

NOM : **Elève n°4.2** Prénom :

Habilitation : **B1V**

A effectuer les travaux suivant :

- Pose & raccordement du détecteur de mouvement au plafond conformément aux prescriptions et aux règles de l'art.

Adresse : **Epicerie & restauration**
65200 Bagnères de Bigorre

Nom du bâtiment :

Numéro du local :

Repère de l'armoire :

Consigne(s) particulière(s) :

-Une analyse des risques de la situation de travail doit être faite sur le site.

-La pose & le raccordement doit être réalisé en respectant les règles de sécurité.

Indication complémentaire :

-La centrale n'est pas sous tension et batterie non raccordée.

Autorisation délivrée : Le à

Durée des travaux : **2 h**

Délai de restitution en cas de nécessité

Signatures : **L'agent de maintenance** **Le chargé de travaux**