

# Alarme Intrusion

Nom :

Classe : 1 MELEC

## EPICERIE & RESTAURATION Bagnères de Bigorre



Vente de produits du terroir du Gers et des Hautes-Pyrénées.

Possibilité de consommer sur place

### Mise en situation :

L'entreprise dans laquelle vous travaillez vient de terminer le raccordement et les essais préalables à la mise en service de l'installation du Lot N°4 Electricité.

Votre supérieur vous demande de prendre en charge plus particulièrement le paramétrage du système de communication de l'alarme avec son clavier radio de commande à lecteur de badge avec écran et synthèse vocale RLF660X.

# Alarme Intrusion

Nom :

Classe : 1 MELEC

## **1- Souhaits du client.**

Après une étude détaillée du plan architectural ainsi que du mode de fonctionnement du commerce, votre responsable vous a proposé les différents paramètres récapitulés dans les tableaux suivants élaborés à partir de la documentation du clavier radio RLF660X.

Votre travail consiste à présent à programmer ces différents paramètres en vous aidant de la documentation technique. Un renvoi aux pages correspondantes est indiqué pour chacun des paramètres.

A l'issue de la séance, une démonstration ainsi qu'une explication du fonctionnement en présence de tous les acteurs du chantier sera faite au client.

## **2- Travail demandé.**

En ayant à votre disposition :

- Le clavier de commande à lecteur de badge avec écran et synthèse vocale
- Deux badges non programmés
- Les notices d'installation (rapide et complémentaire) du clavier de commande à lecteur de badge avec écran et synthèse vocale RLF660X



- Le tutoriel Hager



- On vous demande :

- En vous aidant des différents paramètres récapitulés dans les tableaux suivants, des notices d'installation et de la vidéo, vous devez procéder au paramétrage et aux essais de la communication du clavier avec la centrale intrusion.

- De programmer deux badges et deux codes permettant de contrôler l'alarme :

A destination du propriétaire pour permettre le contrôle des groupes 1 et 2 (zones périmétrique et volumétrique).

A destination de l'employé pour permettre le contrôle du groupe 1 uniquement (zone volumétrique).

# Récapitulatif des paramètres

## En mode installation

